

邳州市邳城灌区节水配套改造项目 C 标段（水泵电机采购）

招标文件答疑通知

编号：01

各投标单位：

现对《邳州市邳城灌区节水配套改造项目 C 标段（水泵电机采购）招标文件》（合同编号：JSPT-PCGQ-2019-C）作如下澄清：

1、问：设备需求一览表中，河涯泵站的“卧式混流泵 300HWG-5”，备注栏配套 DN650 的弯头是否有误？

答：是，应为 DN300 弯头。

2、双庙排涝站使用的是 12 级 90KW 电机，此电机转速应该是 485r/min，可备注栏里写的是 450r/min，另外 650HW-7 的水泵如果配套 12 级 90KW 电机，只能用皮带轮传动，如直联传动的话，电机超功率。请问是否有误？

答：双庙排涝站电机转速应该是 485r/min。

3、双庙排涝站使用的 12 级 90KW 电机，此电机为非标电机，此电机功率因数是达不到 0.82 的，请明确？

答：双庙排涝站电机功率因数不低于 0.73，泵站低压侧配有无功补偿装置，经补偿后双庙排涝站功率因数不低于 0.90。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至 ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2019 年 7 月 19 日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《邳州市邳城灌区节水配套改造项目 C 标段（水泵电机采购）答疑通知 01 号》（共 1 页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日