

招标文件答疑通知

编号：01

各投标单位：

《江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程睢宁县黄墩湖洼地治理工程金属结构设备采购招标文件》（合同编号：WDJQGC-SN-CG1）作如下答疑：

1、铸铁闸门技术条款中门板、门框、导轨材质为 HT200，工程量清单中材质为 HT250，以哪个为准？

答：以工程量清单为准，为 HT250。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至：ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2019 年 11 月 16 日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程睢宁县黄墩湖洼地治理工程金属结构设备采购招标文件答疑通知 01 号》（合同编号：WDJQGC-SN-CG1）（共 1 页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日