

招标文件答疑通知

编号：02

各投标单位：

《江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程丰县湖西洼地治理工程 2019 年度电气设备采购招标文件》（合同编号：WDJQGC-FX-2019CG2）作如下答疑：

1、沙庄站图纸中，进线开关为 2000A，而清单为 2500A，请问以哪个为准？

答：设备需求一览表“沙庄站”第 10 项备注修改为：框架式断路器 2000A，详见电气招标图。

2、周屯站图纸中，主机启动柜为 2 台 132KW，1 台 110KW，而设备需求一览表中为 1 台 132KW，2 台 110KW，请问以哪个为准？

答：以设备需求一览表中为准。

3、招标文件中，综合保护有进线保护、主变保护、PT 保护及站变保护，而图纸中站变出线柜未配置保护，沙庄站 PT 柜中未配置 PT 保护，请问保护如何配置？

答：以招标文件为准，站变出线柜配置站变保护；沙庄站配置 PT 保护。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至：ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2019 年 12 月 4 日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程丰县湖西洼地治理工程 2019 年度电气设备采购招标文件答疑通知 02 号》（合同编号：WDJQGC-FX-2019CG2）（共 1 页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日