

**江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程
沛县湖西洼地治理工程 2019 年度电气设备采购
招标文件答疑通知**

编号：01

各投标单位：

现对《江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程沛县湖西洼地治理工程 2019 年度电气设备采购招标文件》（合同编号：WDJQGC-PX-CG1）作如下澄清：

1、问：招标文件和招标图纸中框架断路器的极限短路分段能力，控制器的类型，几段保护等都未标明，请明确？

答：65KA，参照 5.0E，2。

2、问：招标文件和招标图纸中塑壳断路器的极限短路分段能力，脱扣器的方式（热磁脱扣还是电子脱扣）等都未标明，请明确？

答：50KA，电子脱扣。

3、问：此项目中其他如软启动器，电容补偿装置等无推荐品牌，请问按照什么品牌报价？

答：以招标文件及招标图纸为准。

4、问：招标文件第二章投标人须知 1.4.1 投标人资质条件、能力、信誉（1）资质要求：①投标人须具备独立法人资格，具有工商行政管理部门核发的同类设备（高低压开关柜）制造营业执照。高压开关设备须具有本招标设备型号（KYN28A-12）的合格型式试验报告，低压开关设备须具有本招标设备型号（MNS、GGJ 或 SVC、XL 或 XGL）的 3C 认证证书。其中 GGJ 或 SVC 均为低压成套无功补偿装置，如提供的低压成套无功补偿装置名称为 MVTS 且通过 3C 认证，请问是否可以适用于此项目投标？

答：以招标文件为准。

5、问：低压柜主要元器件如框架开关、塑壳开关、接触器等关键元件不低于施耐德 NSX、ABB Tmax、西门子 3VT 等相关产品。图纸上低压柜开关型号是常熟的，按图纸还是按招标文件要求。

答：以招标文件为准。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至 ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2019 年 12 月 8 日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程沛县湖西洼地治理工程 2019 年度电气设备采购招标文件答疑通知 01 号》（共 1 页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日