

招标文件答疑通知

编号：01

各投标单位：

《丰县小型水利工程维修改造项目 C 标段（电气设备采购）招标文件》（合同编号：FXSLWX-2020-C）作如下答疑：

1、常店镇分为十个小站，招标图纸只有 1 台 37KW 电机电气主接线图和软启动器一拖一控制原理图两张图纸，请问各个小站是否均参考同一类型图纸？另外主变压器设备型号为 S13-M-50/10，图纸上为 S13-M-63/10，请问是否以采购一览表中为准？

答：各个小站用同一图纸。主变压器型号以图纸为准，设备采购一览表中所有 S13-M-50/10 变压器 (50KVA) 均修改为 S13-M-63/10 变压器 (63KVA)。

2、有部分泵站图纸中有电容柜，请问报价是否包含电容柜？

答：包含。

3、王沟镇 GGD 柜（1 台 14 寸潜水泵）无图，请问是否可以参照其它泵站同型号图纸？

答：可参照其他镇 GGD 柜（1 台 14 寸潜水泵）图纸。

4、元器件是否按照图纸设计型号报价，有无品牌指定，请明确。

答：元器件按照图纸设计型号报价，采用国内知名品牌。

5、图纸中断路器型号为 SNTYM1，查询该产品为扬州泰阳电力科技有限公司生产，现已停产，可否用其它厂家的产品代替？

答：可以由其他厂家产品代替，性能不低于该产品。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至：ty83700706@126.com

徐州市通源招标代理有限公司

2020 年 5 月 14 日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《丰县小型水利工程维修改造项目 C 标段（电气设备采购）招标文件答疑通知 01 号》（合同编号：FXSLWX-2020-C）（共 1 页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日