

淮河流域及沂沭泗地区 2019 年旱涝灾后应急

治理工程邳州市境内水泵电机采购

招标文件答疑通知

编号：01

各投标单位：

现对《淮河流域及沂沭泗地区 2019 年旱涝灾后应急治理工程邳州市境内水泵电机采购招标文件》（合同编号：HLZHYJZL-PZ-SBDJ）作如下澄清：

1、问：沭口排涝站及柳林排涝站没有水泵图纸，请提供。

答：参见土建部分排涝站总体平面布置图及站身结构图。

2、问：谢湖排涝站、李庄排涝站扩管没有具体尺寸，拍门不好配置，请明确。

答：扩管为 DN700 渐扩为 DN1000 的渐扩管，拍门为 DN1000（管路和拍门不在水泵电机采购范围内）。

3、问：招标文件 106 页的设备需求览表仅含水泵和电机，而 1.4.1 泵主要零件材料里还包含拍门、管路，评标办法里面也含管路和拍门的生产工艺评分项，请确认下准确的供货范围。

答：拍门及管路由施工单位提供，不在此次供货范围。但评标办法中“管路、拍门生产工艺”评分项不予修改，请投标人根据评标办法要求编制投标文件。

4、问：请明确除沭口排涝站外其他三个泵站水泵布置图中的出口管路的中心线标高。

答：沭口出口管路中心线高程为 24.27；谢湖站出口管路中心线高程为 24.15；柳林站出口管路中心线高程为 22.65；李庄出口管路中心线高程为 23.15。

5、问：水泵性能参数中李庄排涝站水泵型式为卧式混流泵，是否应为立式轴流泵。

答：均为立式轴流泵。

6、问：报价清单里是否包含安装费？

答：不包含。

请投标单位收到此通知后，速将回执签章后发邮件至 ty83700706@126.com。

徐州市通源招标代理有限公司

2020 年 8 月 3 日

回 执

徐州市通源招标代理有限公司：

你单位发布的《淮河流域及沂沭泗地区 2019 年旱涝灾后应急治理工程邳州市境内水泵电机采购招标文件答疑通知 01 号》（共 2 页）已收悉，我单位已理解其内容含义，并将此作为招标文件的一部分予以接受和响应。

投标单位名称（填写）：_____

投标单位代表（签字）：_____ 盖公章 _____

年 月 日